

CATAS S.p.A. via Antica, 24/3 33048 San Giovanni al Natisone (UD) +39 0432 747211 - lab@catas.com www.catas.com Laboratorio di prova: via Antica, 24/3 33048 San Giovanni al Natisone (UD) tel. +39 0432 747211 lab@catas.com

**ITALIA** 

VIA MESCOLINO 12



LAB N° 0027 Membro degli MRA EA, IAF e ILAC

PARCHETTIFICIO GARBELOTTO S.R.L.

31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)

## RAPPORTO DI PROVA

291865 / 1

Revisione: 0

Ricevimento campione: 17/06/20 Esecuzione prova: 14/07/20 Emissione rapporto: 30/07/20

Denominaz.campione: Prefinito spessore 16 mm in multistrato di betulla

Nota: Prove ai sensi del Regolamento UE 305/2011 Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Le prove sono effettuate nell'ambito del Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione di tipo 3.

## Rilascio di formaldeide. Metodo della camera EN 717-1:2004

Prelievo eseguito da

Data inizio prova

Data fine prova

Ditta richiedente

14/07/20

27/07/20

Dimensione camera 1 m3

Condizioni di prova 23±0,5°C e 45±3% U.R.

Procedura analitica Metodo Acetil Acetone

Campionamento 2 prelievi/giorno

Fattore di carico 1,0 ± 0,02 m2/m3

Descrizione del campione:

Spessore (mm) 15,8
Materiale Parquet

Risultati:

	mg/m3	ppm
Steady state a 168 ore	0,006	0,005

## Note:

- la conformità del prelievo alla procedura specificata dalla norma (par.7) viene garantita solo nel caso in cui esso venga dichiarato eseguito da tecnici del CATAS.
- campionamento non accreditato ACCREDIA
- according to BAnz AT 26.11.2018 B2, the result is = 0,01 ppm

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell' amministrazione digitale (D.Lgs.n° 82 e D.Lgs.n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell' intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

II Direttore tt: Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.